




Legenda

Luminária

Interruptor simples 02 seções - 1,10m do piso

Interruptor simples 01 seção - 1,10m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 0,30m do piso

Ponto 2P+T a 2,20m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,10m do piso

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

Condutor fase

Condutor neutro

Condutor retorno


Condutor terra

Eletroduto embutido no teto Ø 25

Ponto de instalação elétrica para consultório odontológico em caixa no piso 30x20x10cm

SENHA DE ENTRADA ATIVO
SENHA DE ENTRADA PASSIVA
SENHA DE ENTRADA ATIVO

DIAGRAMAS UNIFILARES



- OBS.: QUADRO EXCLUSIVO PREVISTO PARA PISCINA
- QDC-A
- 01 - ILUMINAÇÃO CONSELHO DO IDOSO, COPA, FISIOTERAPIA, SALA DE PISCINA, BANHEIRA, VESTIÁRIO MASCULINO, VESTIÁRIO FEMININO
 - 02 - ILUMINAÇÃO FISIOTERAPIA/RECEPCAO, PALE FEMININO, JARDIM
 - 03 - TUE'S FISIOTERAPIA/RECEPCAO
 - 04 - TUE'S (PALE FEMININO / MASCULINO)
 - 05 - TUE'S CONSELHO DO IDOSO, COPA, CIRCUITOS, SALA
 - 06 - TUE'S (COPA)
 - 07 - TUE'S (COPA, FISIOTERAPIA 02)
 - 08 - TUE'S (RECEPCAO, FISIOTERAPIA 01)
- QDC-B
- 09 - ILUMINAÇÃO (ENTRADA PISCINA, DEPOSITO, HALL, COIN DE COINTEIRO, SALA, VESTIÁRIO MASCULINO / FEMININO)
 - 10 - ILUMINAÇÃO (PISCINA)
 - 11 - TUE'S (PISCINA)
 - 12 - TUE'S (ENTRADA PISCINA, DEPOSITO, SALA)
 - 13 - TUE'S (VESTIÁRIO MASCULINO)
 - 14 - TUE'S (VESTIÁRIO MASCULINO / FEMININO, CASA DE MASCULINO)
 - 15 - TUE'S (VESTIÁRIO MASCULINO)
 - 16 - TUE'S (VESTIÁRIO MASCULINO)

PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUIZE
PRACA SANTO ANTONIO, 160
CENTRO - PEQUIZE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUIZE
R. 193, 874/007-44

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DOS IDOSOS DE PEQUIZE

CONTÉM: PLANTA DISTRIBUIÇÃO, DIAGRAMAS UNIFILARES, LEGENDAS E DETALHES TÍPICOS

ESCALAS: - FOLHA: 01/02 - REVISÃO: - DATA: 20/06/2023